

Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR
Herr Jan Ringler
Lindenbühl 6

89522 Heidenheim



Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unser Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	ck	-402, -412 wasseranalytik@elab-analytik.de	-501	27.09.2024	1/2

Untersuchungsbericht W24-03241-0001

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim
Objektart: Eiswürfel
Wasserart: Trinkwasser
Entnahmedatum: durch: Auftraggeber
Probeneingang: 04.09.2024 **Untersuchungsbeginn:** 19.09.2024
Eingangsart: Anlieferung per Kurierdienst **Untersuchungsende:** 27.09.2024
Entnahmestelle: Eiswürfel-Probe I, Firma ICY DICE (Poolprobe),

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert		Verfahren
			nicht unter	nicht über	
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	27		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	68		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Escherichia coli	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Coliforme Bakterien	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Enterokokken	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 7899-2 2000-11*
Pseudomonas aeruginosa	1/100ml	0			DIN EN ISO 16266 2008-05*

n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht berechnet; * = im Akkreditierungsumfang

** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgeführt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemäßig vor Ort bestimmt. Standardmäßig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich der Akkreditierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN EN ISO 38402-A14/DIN ISO 5667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionellen erfolgt nach DIN EN ISO 19458 Zweck b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck c. Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Bei der untersuchten Probe handelt es sich um eine Poolprobe, für die das Eis von vier Bechern verwendet wurde. Die Proben wurden zwischen Probeneingang und Untersuchungsbeginn bei -18 °C gelagert.

Dem Wasser wurden zum Vergleich die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung gegenübergestellt.

Die untersuchten Parameter des Wassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der TrinkwV 2023. Die Probennahme erfolgte außerhalb des Geltungsbereiches der Akkreditierung des Labors. Die Untersuchung erfüllt daher nicht die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
 USt-IdNr.: DE 164 132 309
 Commerzbank AG München
 IBAN: DE1770080000329662300
 SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
 Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
 Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
 Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
 unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
 Birlenbacher Str. 14
 57078 Siegen
 Deutschland

Untersuchungsbericht W24-03241-0001

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim

ELAB Analytik GmbH



Christine Kettner
Prüfzeichnungsberechtigte

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
USt-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE17700800000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland

Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR
Herr Jan Ringler
Lindenbühl 6

89522 Heidenheim



Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unser Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	ck	-402, -412 wasseranalytik@elab-analytik.de	-501	27.09.2024	1/2

Untersuchungsbericht W24-03241-0002

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim
Objektart: Eiswürfel
Wasserart: Trinkwasser
Entnahmedatum: durch: Auftraggeber
Probeneingang: 04.09.2024 **Untersuchungsbeginn:** 04.09.2024
Eingangsart: Anlieferung per Kurierdienst **Untersuchungsende:** 27.09.2024
Entnahmestelle: Eiswürfel-Probe II, Firma ICY DICE (Poolprobe),

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert		Verfahren
			nicht unter	nicht über	
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	12		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	30		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Escherichia coli	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Coliforme Bakterien	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Enterokokken	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 7899-2 2000-11*
Pseudomonas aeruginosa	1/100ml	0			DIN EN ISO 16266 2008-05*

n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht berechnet; * = im Akkreditierungsumfang

** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgeführt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemäßig vor Ort bestimmt. Standardmäßig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich der Akkreditierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN EN ISO 38402-A14/DIN ISO 5667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionellen erfolgt nach DIN EN ISO 19458 Zweck b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck c. Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Bei der untersuchten Probe handelt es sich um eine Poolprobe, für die das Eis von vier Bechern verwendet wurde. Die Proben wurden zwischen Probeneingang und Untersuchungsbeginn bei -18 °C gelagert.

Dem Wasser wurden zum Vergleich die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung gegenübergestellt.

Die untersuchten Parameter des Wassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der TrinkwV 2023. Die Probennahme erfolgte außerhalb des Geltungsbereiches der Akkreditierung des Labors. Die Untersuchung erfüllt daher nicht die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
 USt-IdNr.: DE 164 132 309
 Commerzbank AG München
 IBAN: DE1770080000329662300
 SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
 Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
 Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
 Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
 unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
 Birlenbacher Str. 14
 57078 Siegen
 Deutschland

Untersuchungsbericht W24-03241-0002

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim

ELAB Analytik GmbH



Christine Kettner

Prüfzeichnungsberechtigte

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
USt-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE17700800000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland

Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR
Herr Jan Ringler
Lindenbühl 6

89522 Heidenheim



Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unser Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	ck	-402, -412 wasseranalytik@elab-analytik.de	-501	27.09.2024	1/2

Untersuchungsbericht W24-03241-0003

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim
Objektart: Eiswürfel
Wasserart: Trinkwasser
Entnahmedatum: durch: Auftraggeber
Probeneingang: 04.09.2024 **Untersuchungsbeginn:** 04.09.2024
Eingangsart: Anlieferung per Kurierdienst **Untersuchungsende:** 27.09.2024
Entnahmestelle: Eiswürfel-Probe III, Firma ICY DICE (Poolprobe),

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert		Verfahren
			nicht unter	nicht über	
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	18		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	66		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Escherichia coli	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Coliforme Bakterien	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Enterokokken	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 7899-2 2000-11*
Pseudomonas aeruginosa	1/100ml	0			DIN EN ISO 16266 2008-05*

n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht berechnet; * = im Akkreditierungsumfang

** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgeführt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemäßig vor Ort bestimmt. Standardmäßig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich der Akkreditierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN EN ISO 38402-A14/DIN ISO 5667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionellen erfolgt nach DIN EN ISO 19458 Zweck b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck c. Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Bei der untersuchten Probe handelt es sich um eine Poolprobe, für die das Eis von vier Bechern verwendet wurde. Die Proben wurden zwischen Probeneingang und Untersuchungsbeginn bei -18 °C gelagert.

Dem Wasser wurden zum Vergleich die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung gegenübergestellt.

Die untersuchten Parameter des Wassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der TrinkwV 2023. Die Probennahme erfolgte außerhalb des Geltungsbereiches der Akkreditierung des Labors. Die Untersuchung erfüllt daher nicht die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
UST-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE1770080000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland

Untersuchungsbericht W24-03241-0003

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim

ELAB Analytik GmbH



Christine Kettner
Prüfzeichnungsberechtigte

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
USt-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE17700800000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland

Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR
Herr Jan Ringler
Lindenbühl 6

89522 Heidenheim



Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unser Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	ck	-402, -412 wasseranalytik@elab-analytik.de	-501	27.09.2024	1/2

Untersuchungsbericht W24-03241-0004

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim
Objektart: Eiswürfel
Wasserart: Trinkwasser
Entnahmedatum: durch: Auftraggeber
Probeneingang: 04.09.2024 **Untersuchungsbeginn:** 04.09.2024
Eingangsart: Anlieferung per Kurierdienst **Untersuchungsende:** 27.09.2024
Entnahmestelle: Eiswürfel-Probe IV, Firma ICY DICE (Poolprobe),

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert		Verfahren
			nicht unter	nicht über	
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	31		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	52		100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Escherichia coli	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Coliforme Bakterien	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Enterokokken	1/100ml	0		0	DIN EN ISO 7899-2 2000-11*
Pseudomonas aeruginosa	1/100ml	0			DIN EN ISO 16266 2008-05*

n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht berechnet; * = im Akkreditierungsumfang

** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgeführt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemäßig vor Ort bestimmt. Standardmäßig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich der Akkreditierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN EN ISO 38402-A14/DIN ISO 5667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionellen erfolgt nach DIN EN ISO 19458 Zweck b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck c. Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Bei der untersuchten Probe handelt es sich um eine Poolprobe, für die das Eis von vier Bechern verwendet wurde. Die Proben wurden zwischen Probeneingang und Untersuchungsbeginn bei -18 °C gelagert.

Dem Wasser wurden zum Vergleich die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung gegenübergestellt.

Die untersuchten Parameter des Wassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der TrinkwV 2023. Die Probennahme erfolgte außerhalb des Geltungsbereiches der Akkreditierung des Labors. Die Untersuchung erfüllt daher nicht die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
 USt-IdNr.: DE 164 132 309
 Commerzbank AG München
 IBAN: DE1770080000329662300
 SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
 Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
 Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
 Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
 unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
 Birlenbacher Str. 14
 57078 Siegen
 Deutschland

Untersuchungsbericht W24-03241-0004

Auftraggeber: Icy Dice - Kaltak, Güngör & Ringler GbR • Heidenheim

ELAB Analytik GmbH



Christine Kettner
Prüfzeichnungsberechtigte

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
USt-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE17700800000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland